



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
Территориальный отдел (ТО) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в
Мухоршибирском районе

с. Бичура
(место составления акта)

«11» марта 2020 года

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3 - Б/МШ - П.

В период времени с «11» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г. на основании распоряжения № 3 - Б/МШ - П от 22 января 2020 года заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Е. А. Кузьминой была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", ИНН 0303006153, ОГРН 1020300536288.

Юридический адрес: 671364, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН БИЧУРСКИЙ, СЕЛО ПОСЕЛЬЕ, ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ, 1, место фактического осуществления деятельности: 671364, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН БИЧУРСКИЙ, СЕЛО ПОСЕЛЬЕ, ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ, 1.

Дата и время проведения проверки, проверка проводилась:

11. 02. 2020 г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут – 3 часа;

13. 02. 2020 г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут – 3 часа;


11. 03. 2020 г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут – 2 часа.

срок проведения проверки 18 дней.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 23. 01. 2020 г, 09 часов 01 минут

Подпись  директор МБОУ «Посельская СОШ» Ю. В. Панькова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Наталья Юрьевна Банщикова, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе, Ефимова Алла Юрьевна - исполняющая обязанности главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Мухоршибирском районе», Бутина Юлия Николаевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Мухоршибирском районе» (Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № RA, RU, 516360

выданный 25. 08. 2015 г. Федеральной службой по аккредитации, действителен до 25. 08. 2020 года)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Посельская СОШ» Панькова Ю. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

В нарушение требований п. 4.29. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) регламентирующих, что полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, фактически установлено, что в раздевалке спортивного зала для мальчиков в полу щели, пол качается; в коридорах первого этажа пол неустойчивый, качается; в кабинете начальных классов второго этажа полы качаются.

В нарушение требований п. 7.1.1., 7.1.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.; без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств, фактически установлено, что в раздевалке для девочек нет естественного освещения.

В нарушение требований п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий, фактически установлено, что в раздевалке для мальчиков нет искусственного освещения.

В нарушение требований п.4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что при спортивных залах в существующих общеобразовательных организациях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты, фактически установлено, что при спортивном зале не оборудованы душевые, туалеты.

В нарушение требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена, фактически установлено, что стены коридора 1 и 2 этажей имеют дефекты (отслоился штукатурный слой). Двери всех кабинетов требуют замены, так как их поверхность не гладкая (отслоение верхнего слоя), имеет трещины, отколы.

В нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно, фактически установлено, что окно в раздевалке для мальчиков выполнено из не цельного стеклопакета, из окна сквозит (1 окно); окна рекреации 1 (6 окон) и 2 этажа (6 окон), два кабинета начальных классов на 2 этаже (5 окон: 2 и 3 окна), кабинет истории и естествознания (3 окна), два кабинета русского и литературы (6 окон- по 3 окна), кабинете физики (5 окон), кабинет математики (3 окна), также выполнены из нецельного стеклопакета, разбиты (рамы старые, в связи с чем нет возможности проводить очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной), в соответствии с требованиями п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинетами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее $0,1 \text{ м}^2$ на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек, фактически установлено, что туалеты для учащихся не работают, закрыты.

В нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что в зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики, фактически установлено, что в кабинетах английского языка, истории и естествознания мебель не соответствует росту-возрастным особенностям детей,

В нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами; фактически установлено, что в кабинетах физики и химии ученические столы не имеют устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.


Запись в Журналы учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.




(подпись проверяющего) Н. Ю. Банщикова 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Ю. В. Панькова

Журналы учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеются (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) Н. Ю. Банщикова 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Ю. В. Панькова

Прилагаемые к акту документы: распоряжение, протокола лабораторных исследований и иные материалы проверки.

Участвующие лица:

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия
в Мухоршибирском районе
(должность)



(подпись) Н. Ю. Банщикова
(фамилия, имя, отчество)

И. о. заместителя главного врача
филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ в Мухоршибирском районе»
(должность)


(подпись) А. Ю. Ефимова
(фамилия, имя, отчество)

Помощник санитарного врача
филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ в Мухоршибирском районе»
(должность)


(подпись) Ю. Н. Бутина
(фамилия, имя, отчество)

Директор МБОУ
«Посельская СОШ»
(должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


(подпись) Ю. В. Панькова
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта проверки со всеми приложениями
получил(а): «03» марта 2020 г.

Директор МБОУ
«Посельская СОШ»
(должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


(подпись) Ю. В. Панькова
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Панькова Ю. В.

Действителен С 17.12.2021 по 17.12.2022